


प्रमाण-पत्र

320 / 11 सी दिनांक 30-11-2013

प्रमाणित किया जाता है कि आर्यवृत एकेडमी, खेडा बिलासपुर, सिडकी झबरेडा रोड किमी 0 8, सहारनपुर भवन का निरीक्षण दिनांक 30-11-2013 को किया गया। विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-नर्सरी से कक्षा-8)


आर्यवृत एकेडमी, खेडा बिलासपुर, सिडकी झबरेडा रोड किमी 8, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	नहीं
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	दो मंजिला है
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हां
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हां
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (तंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	नहीं
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	नहीं
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	नहीं

सहायक अभियंता
निर्माण सण्ड, लो० नि० बि०
सहारनपुर

पत्रांक 320/1सी दिनांक 30-11-2013 का संलग्नक

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ 500 ली०
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सहायपुर